



## BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI \* UL. 1 MAJA 1A \* 58-530 KOWARY \* TEL. +48 75 718 24 16 \* TEL. +48 75 643 92 22  
FAX: +48 75 761 31 73 \* E-MAIL: burmistrz@kowary.pl \* www.kowary.pl



Kowary, 06.05.2015 r.

GK.271.4.2015

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania:

#### **Pytanie nr 1**

Wg opisu technicznego w zestawieniu powierzchni na :  
odcinek 1 – 274 m<sup>2</sup> chodnika

odcinek 2 - 132m<sup>2</sup> chodnika

w kosztorysie ofertowym jest 91m<sup>2</sup> Z czego wynika różnica?

#### **Odpowiedź nr 1**

**Suma ogólna powierzchni chodnika ( pow. żywicy) dla dwóch odcinków wynosi 406m<sup>2</sup>,  
odpowiednio dla odcinka 1 – 274m<sup>2</sup> + dla odcinka 2- 132m<sup>2</sup> .**

Kosztorys oraz przedmiar uwzględnia podział ogólnej powierzchni dla chodnika będącego konstrukcją wspornikową ( pozycja nr 48 – suma 315m<sup>2</sup> ) oraz oddzielnie dla konstrukcji chodnika opartego na gruncie ( poz. 59- suma 91m<sup>2</sup>).

Pozycje przedmiaru są czytelnie opisane i widocznie wskazują zastosowany podział ze względu na różny rodzaj konstrukcji nośnej chodników.