



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. I MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

Kowary dnia 13.03.2017 r.

GK. 271. 3.2017

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa rowów oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Anny w Kowarach”

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na pytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania na zadaniu pn: „Przebudowa rowów oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Anny w Kowarach”.

Pytanie nr 1

W związku z chęcią przystąpienia przez Naszą firmę do przetargu prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP Pragma Dn 500 SN8 o podwójnej ścianie, zamiast proponowanych rur PVC DN500 PN6, co związane jest z niedostępnością tych rur na rynku.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC lub PP o SN8 DN500.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.