





Kable zasilaj"ce prowadzić w rurkach osłonowych RL na gzymsie.

Obwody oświetleniowe do rozdzielnicy sprowadzić w rurkach RL po elewacji

Istniejąca rozdzielnica elektryczna doposażyć w zegar czasowy zabezpieczenie typu B16 na każdy z 3 obwodów

Elewacja południowo-zachodnia

-  Projektor liniowy LED
-  Projektor LED

SMLighting		
TEMAT:	Projekt : Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich Iluminacja budynku Ratusza	
INWESTOR:	MiastoKowary 58-530Kowary, ul.1maja1a	
RYSUNEK:	Specyfikacja techniczna - iluminacja Budynek B Elewacja Płd/Z	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr in. Szymon Kapituła LOD/3998/PWBE/19		SKALA: ---
		NRRYS: E1B
		DATA: 08.2022