



Kowary, 19.10.2023r.

Znak sprawy **WRM.271.74.2023**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja i naprawa systemu nawadniania boiska sportowego klubu Olimpia Kowary.**

### **Pytanie nr 1:**

*Jakie są wymiary boiska (obszar jaki będzie nawadniany)?*

### **Odpowiedź nr 1:**

Wymiary boiska, obszaru który będzie nawadniany, wynoszą około 70m x 100m.

### **Pytanie nr 2:**

*Jakie są pojemności istniejących zbiorników wodnych (na deszczówkę)?*

### **Odpowiedź nr 2:**

Średnica studni chłonnych D 2000, głębokość 3m.

### **Pytanie nr 3:**

*Jakiego rodzaju są to zbiorniki (beton, kompozyt)?*

### **Odpowiedź nr 3:**

Zbiorniki wodne są betonowe.

### **Pytanie nr 4:**

*Jaki model zraszacza jest zastosowany w istniejącym systemie nawadniania?*

### **Odpowiedź nr 4:**

W istniejącym systemie nawadniania zastosowany został zraszacz o modelu Rain Bird Eagle 900.

### **Pytanie nr 5:**

*Czy elektrozawory zastosowane w istniejącym systemie nawadniania, są zabudowane zewnętrznie? Jeśli tak to gdzie?*

### **Odpowiedź nr 5:**

Elektrozawór zastosowany w istniejącym systemie nawadniania jest ze zraszaczem plus sterowanie systemem w skrzynce zewnętrznej.

### **Pytanie nr 6:**


*Umowa nakazuje rozpoczęcie prac w chwili jej podpisania oraz (w innym paragrafie) kary za*

**Iceland**   
**Liechtenstein**  
**Norway grants**

zwłokę. Co w wypadku, gdy umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku, a pogoda nie pozwoli na kontynuację prac?

**Odpowiedź nr 6:**

W § 11 projektu umowy jest mowa o karach za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2. Z kolei § 10 projektu umowy pozwala Zamawiającemu i Wykonawcy zmienić istotne postanowienia zawartej umowy np.: zmienić termin realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy z powodu nietypowych warunków atmosferycznych (§ 10 ust. 1 pkt 1) b).

  
BURMISTRZ  
Elżbieta Zakrzewska

