



# BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI \* UL. 1 MAJA 1A \* 58-530 KOWARY \* TEL. +48 75 718 24 16 \* TEL. +48 75 643 92 22  
FAX: +48 75 761 31 73 \* E-MAIL: burmistrz@kowary.pl \* www.kowary.pl

Kowary, 20.05.2009 r.

GK-3410/15/09

Dotyczy: „ Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko -ORLIK 2012” w Kowarach”

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

W związku z udzieloną odpowiedzią na zapytania z dnia 14 maja 2009 r proszę o sprecyzowanie, czy zgodnie z pozycją 14 załączonego przedmiaru na bieżni ma być wykonana nawierzchnia z trawy syntetycznej ?

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający informuje, że w części IV Przedmiot zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 5 stanowi : - budowę bieżni 4 torowej z nawierzchnią poliuretanową z warstwami podkładowymi jak dla boiska wielofunkcyjnego.

W projekcie budowlanym w części opisowej pkt 2.7 stanowi : - bieżnia 4 torowa z nawierzchnią poliuretanową, z warstwami podkładowymi jak dla boiska siatkówki i koszykówki .

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**W wyniku powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, w związku z powyższym termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.**