



## BURMISTRZ KOWAR

URZĄD MIEJSKI \* UL. 1 MAJA 1A \* 58-530 KOWARY \* TEL. +48 75 718 24 16 \* TEL. +48 75 643 92 22  
FAX: +48 75 761 31 73 \* E-MAIL: burmistrz@kowary.pl \* www.kowary.pl

ISO 9001



Kowary dnia 14.06.2012 r

GK. 271.12.2012

### **PYTANIE I ODPOWIEDŹ ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie „**Remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000-0+161.**”

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia na pytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

#### **Pytanie**

Odcinek drogi przewidziany do remontu usytuowany jest na stoku o pochyleniu podłużnym 18%. W dolnym odcinku droga się zwęża i nie ma możliwości przejazdu samochodami. Wszystkie samochody z ładunkiem muszą się cofać aż do miejsca rozpoczęcia układania nawierzchni i z podniesioną skrzynią ładunkową jechać pod górę. Z uwagi na szerokość drogi masa bitumiczna do nawierzchni musi być dowożona małymi samochodami lub na miejscu przeładowana z dużych na małe.

W związku z powyższym proszę rozważyć możliwość zmiany nawierzchni z mas bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od wjazdu na posesję do końcowego odcinka drogi lub na całej remontowanej drodze.

#### **Odpowiedź**

W związku z dużym nachyleniem terenu i trudnością w wykonaniu nawierzchni na tym odcinku, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni drogi na zwężonym odcinku, z masy asfaltowej na kostkę betonową o gr 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej. Pozostała część drogi winna być wykonana z masy z betonu asfaltowego.

**Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

1. W pkt III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) dodaje się kolejny punkt przedmiotu zamówienia w następującym brzmieniu:
  - wykonanie odcinka drogi w miejscu zwężonym z kostki betonowej o gr. 8 cm z podsypką piaskowo-cementową.

2. W § 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ dodaje się kolejny punkt przedmiotu zamówienia w następującym brzmieniu:
  - **wykonanie odcinka drogi w miejscu zwężonym z kostki betonowej o gr. 8 cm z podsypką piaskowo-cementową.**
3. Dodaje się **pkt 12 d.2** do przedmiaru robót w następującym brzmieniu:  
**Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 85,00 m<sup>2</sup>**

**Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**