

WRM.271.37.2022

Kowary 25.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: **Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary w ramach projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na pytania Wykonawcy do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.

Pytanie nr 2:

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałościową dachów, którą dołącza do postępowania.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.



Odpowiedź nr 4:

Wykonawca po zakończeniu instalacji ma obowiązek przygotować wszystkie wymagane dokumenty i wystąpić do dostawcy energii o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci i instalację licznika dwukierunkowego. Odbiór końcowy nastąpi z chwilą potwierdzenia przekazania kompletnego zgłoszenia do OSD przez wykonawcę.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 5:

Na wszystkich obiektach istnieje sprawna instalacja odgromowa.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź nr 6:

Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu jest zamontowany w Miejskim Ośrodku Kultury, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Miejskiej Służbie Ratowniczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej PWP zostanie zamontowany we własnym zakresie.

Pytanie nr 7:

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający posiada decyzje Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, które dołączają do postępowania.

Pytanie nr 8:

Prosimy o dopuszczenie modułów spełniających normę IEC 61215, jako powszechnie obowiązującą i wyznaczającą standard w naszej strefie klimatycznej.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza modułów spełniających normę IEC 61215.



Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenie, lub monitoringu wizyjnego instalacji wykonanych na gruncie?

Odpowiedź nr 9:


Zamawiający nie wymaga wykonania ogrodzenia, lub monitoringu wizyjnego instalacji wykonanych na gruncie.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający uzupełnia dokumentację prowadzonego postępowania o następujące dokumenty:

1. Ekspertyza wytrzymałościowa dachów budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Służby Ratowniczej.
2. Decyzje Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze nr: 1533/20 z dnia 01.09.2020 r., 1472/20 z dnia 19.08.2020 r., 1471/20 z dnia 19.08.2020 r., 1532/20 z dnia 09.09.2020 r.,

Dokonana zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.



z up. Burmistrza Kowar
Ryszard Rzepczyński
Zastępca Burmistrza