



OZNACZENIA:

S1 - projektowany słup oświetleniowy typ S-90SWP na fundamencie F-150/200 z wysięgnikiem St (wg zestawienia);

L1 LED - oprawa TECEO-1 - 113W;

UWAGI:

- 1) We wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym ułożyć płaskownik PFe/Zn 25x4mm.
- 2) Do w/w płaskownika podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.
- 3) Oprawy LED zabezpieczyć bezpiecznikiem typu Bi-Wts 4A.

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR ROBOTY DROGOWE STANISŁAW KURPIEL, UL. WRZOSOWA 11A, 58-500 JELENIA GÓRA NIP 611-115-94-22 REGON 231075677			
ZADANIE PRZEBUDOWA ULICY WOLNOŚCI W KOWARACH			
TYTUŁ Schemat ideowy oświetlenia drogowego ul. Wolności w Kowarach			
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA *****	NR RYS. 7	NR EGZ. ---
PROJEKTANT inż. Henryk Szydalski <small>opis, rysunek, kosztorys</small>	PODPIŚCIE 	DATA WRZESIEŃ 2013	