



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zakład w Zgorzelcu

ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 772 25 24, faks (75) 772 25 19
sekretariat.gazownia@wroclaw.psgaz.pl

BBI Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Tarnobrzeska 2/2
53-404 Wrocław

Wasz znak:

Zgorzelec, 04.08.2014 r.

Nasz znak: ZG-ZIE/075/RW-UZG-103068/2014

Dot.: opinii do projektu przebudowy mostu nr 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 10.07.2014 r. w sprawie przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego w Kowarach informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział we Wrocławiu posiada przy moście drogowym gazociąg DN100 trwale wyłączony z eksploatacji.

W ramach prac wykonywanych przy przebudowie mostu akceptujemy wykonanie demontażu tego gazociągu, których prace należy wykonać na zasadach niżej wymienionych:

1. Rozcięcie i demontaż gazociągu DN100 należy wykonać wg procedur i instrukcji obowiązujących przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych, obowiązujących w PSG Sp. z o.o. – Oddział we Wrocławiu.
2. Materiały z rozbiórki należy składować i poddać utylizacji z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.
3. Szczegółowy zakres prac związanych z rozbiórką gazociągu należy uzgodnić z kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze ul. Lubańska 23.
4. Prace rozbiórkowe przy gazociągu DN100 wykonać należy staraniem i na koszt inwestora realizującego przebudowę mostu przy ul. Waryńskiego w Kowarach.
5. Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić o planowanym terminie rozpoczęcia prac Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze ul. Lubańska 23.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem
Sieciowym
Jerzy Szawara

Otrzymują:

1. Adresat + plan
2. RDG Jelenia Góra
3. ZIE a/a

