



Jelenia Góra, dnia 2 października 2014r.

Wasz znak:

Nasz znak: NZP-4121/106/14

*BBI Budownictwo Sp. z o.o.  
ul. Karkonoska 8 pok. 29  
53-015 Wrocław*

dotyczy: Przebudowy mostu nr 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z siedzibą w Jeleniej Górze w odpowiedzi na Państwa pismo uzgadnia przebudowę mostu nr 5856 przy ul. Waryńskiego na potoku Jedlica w km 10+383 w miejscowości Kowary, pod warunkiem:

- wzniesienia spodu konstrukcji mostu w osi potoku Jedlica na rzędnej nie mniejszej niż 458,405m n.p.m. przy rzędnej dna 455,70m n.p.m.,
- wykonania prac zgodnie z przedłożoną dokumentacją,
- zapewnienia specjalistycznego nadzoru przy przebudowie mostu,
- utrzymania obiektu oraz koryta potoku Jedlica w obrębie mostu drogowego zgodnie z wymogami prawa wodnego w tym zakresie określonych w art. 64 oraz w art. 22, ust. 1,
- przywrócenia terenu administrowanego przez RZGW we Wrocławiu do stanu pierwotnego a za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich wypłacenia odszkodowania,
- zgłoszenia do tut. Zarządu o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót,
- przekazania do tut. Zarządu dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienia naszemu przedstawicielowi udziału w komisijnym odbiorze przebudowy mostu.

W odniesieniu do korzystania z naszych nieruchomości informujemy, że inwestor tj. Urząd Miasta Kowary, ul. 1-go Maja 1A, 58-530 Kowary, będzie zobowiązany wystąpić do RZGW we Wrocławiu z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów zajętych w czasie wykonywania robót. Informujemy, że proces przygotowania takiej umowy trwa około 6 tygodni.

Ponadto przedmiotowe uzgodnienie:

- do celów projektowych oraz uzyskania stosownych decyzji wyraża zgodę na prowadzenie inwestycji na działkach należących do RZGW Wrocław,
- nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomość gruntową, na której inwestycja będzie realizowana,
- obowiązuje przez okres dwóch lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Do wiadomości:

1. a/a

KIEROWNIK  
Zarządu Zlewni w Podgórzynie

mgr inż. Marcin Kryrowicz

**RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie**

adres: ul. Nowa 6B, 58-562 Podgórzyn

tel. (75) 755 31 08 / fax (75) 755 31 48

e-mail: zarzad.podgorzyn@wroclaw.rzgw.gov.pl