



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

www.kswik.eu

Sp. z o.o.



KSWiK/OK./NW-271/07/2014

Kowary 17.07.2014 r.

BBI Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 8 pok. 29
53-015 Wrocław

dotyczy: uzgodnienia przebudowy mostu nr 5856 przy ulicy Waryńskiego w Kowarach.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Oddział w Kowarach w odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2014r. informuje, że trakcie przebudowy przedmiotowego mostu w razie konieczności przeniesienia odcinka sieci wodno – kanalizacyjnej należy zachować następujące warunki:

- minimalna głębokość ułożenia sieci wodno – kanalizacyjnej 1,70 m,
- spadek sieci kanalizacyjnej winien wynosić 2-3% tj. 2 do 3 cm /mb,
- odcinki sieci układać na podsypce z piasku grub. 0,15cm i nadsypce 0,20 cm,
- na nadsypce ułożyć taśmę sygnalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką stalową,
- wlot do studzienki kanalizacyjnej na poziomie dna kinety,
- na odcinku powyżej 50m oraz przy każdej zmianie kierunku należy zamontować studnię rewizyjną,
- zachować minimalną odległość tj. 1m od sieci gazowej,

Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić KSWiK Oddział w Kowarach oraz zgłosić do odbioru zakończenie prac lub roboty zanikające.

Przed zasypaniem sieci inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą w jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Na mapie sytuacyjno wysokościowej kolorem niebieskim zaznaczono sieć wodociagową oraz czerwonym kanalizacyjną przebiegającą w otoczeniu zakresu robót.

sprawę prowadzi:

GŁÓWNY SPECJALISTA
d.s. TECHNICZNYCH

Marek Górnica

K I E R O W N I K
Oddziału KSWiK w Kowarach

inż. Zdzisław Gzalecki

KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. Bukowiec ul. Robotnicza 6 · 58-533 Mysłakowice

Oddział w Kowarach ul. Jeleniogórska 39 · 58-530 Kowary

Tel. (075) 718 27 71 · fax. (075) 718 24 00 · e-mail: kowary@kswik.eu

Regon 020054960 · NIP 6112550499 · KRS 0000234031 · Kapitał zakładowy 150.857.000,00 zł

