



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

ISO 9001



Kowary 09.05.2014 r

GK.271.10.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie „**Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowarach**”

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na pytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pozycją 135 przedmiaru robót w której jest zapis o zbiorniku retencyjnym o pojemności 30 m³ natomiast w dokumentacji są dwa zbiorniki o pojemności 40 m³ i 30 m³. O jakiej pojemności zbiornik należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź nr 1

Należy przyjąć pozycję 135 przedmiaru - zbiornik retencyjny o pojemności 30 m³.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.