



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

ISO 9001



Kowary, 17.07.2015 r.

GK.271.11.2015

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie **Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Nowej i Nadrzecznej w Kowarach**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na pytania Wykonawców, dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów. Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że może zaistnieć potrzeba lokalnego usunięcia krzewów nie wymagających zezwolenia na wycinkę w ilościach około 0,01ha.

Pytanie nr 2

Czy wymagany jest projekt organizacji ruchu? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że wymagany jest projekt organizacji ruchu na czas robót, którego sporządzenie i wdrożenie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Jeśli wymagany jest projekt organizacji ruchu czy koszt wynajmu znaków drogowych jest po stronie zamawiającego czy wykonawcy. Jeśli po stronie wykonawcy prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 3

Według projektu organizacji ruchu koszt znaków pokrywa Wykonawca.

Pytanie nr 4

Projekt i przedmiar nie zawierają informacji o porządkowaniu terenu. Czy jest wymagane dosianie trawy i dosadzenie krzewów. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie w przedmiarze.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że wymagane jest uporządkowanie terenu zielonego (bez nasadzeń).
Humusowanie i obsianie trawą - 400 m².

Pytanie nr 5

Prosimy o umieszczenie w przedmiarze pozycji dotyczącej oznakowania słupów jeśli jest to wymagane.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wymaga oznakowania słupów.

Pytanie nr 6

Czy zachodzi potrzeba rozbiórki chodników lub nawierzchni. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie w przedmiarze.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że w celu wbudowania linii kablowych zachodzi potrzeba rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z tłucznia, poboczy gruntowych i jezdni z asfaltobetonu tj:

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni tłuczniowej – 1000 mb.
- odtworzenie poboczy gruntowych – 500 mb,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych – 25 mb

Pytanie nr 7

Czy wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie w przedmiarze.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że wymagana jest dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna.

W opisie technicznym projektu na str. 17 oraz w SIWZ jest wskazana inwentaryzacja powykonawcza, należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 8

Wzór umowy należy dołączyć do oferty i ją wypełnić i parafować?.

Odpowiedź nr 8

Wzór umowy należy podpisać i dołączyć do oferty.

Pytanie nr 9

Co należy zrobić z materiałem z demontażu?.

Odpowiedź nr 9

Po demontażu materiały tj: słupy metalowe i oprawy należy przekazać Zamawiającemu.

Pytanie nr 10

Z kim i na kogo koszt należy uzgodnić wszelkie włączenia prądu?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że uzgodnienia wyłączeń prądu leżą po stronie Wykonawcy i należy je przeprowadzić z Turonem, na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Ile potrzeba nowych słupów dla wykonania tej inwestycji?.

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z kosztorysem ofertowym do poz. 25 ujęto wszystkie słupy do wymiany w ilości 46 szt

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7024 lub czarnej/antracyt?.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że ze względów estetycznych i użytkowych preferuje jasne kolory opraw oświetleniowych;

Pytanie nr 13

Jakie dla zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, że oprawy muszą spełniać warunki dla wykonanych obliczeń fotometrycznych oraz muszą posiadać poniższe parametry:

- Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
- Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo
- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
- Szczelność komory optycznej – IP66
- Szczelność komory elektrycznej – IP66
- Ochrona przed przepięciami – 10kV
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 4000 K \pm 300K
- Klasa ochronności elektrycznej II

Nie ma znaczenia ilość diod, jeśli zostaną zachowane podane parametry techniczne i technologia wykonania oprawy.

Pytanie nr 14

Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod- w %? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłączenie jednego producenta i konkretny produkt, co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, że oprawy muszą spełniać parametry nie gorsze niż w załączonych obliczeniach (nie przewiduje się zastosowania opraw o gorszych parametrach, a co za tym idzie brak procentowej tolerancji „w dół”), w przypadku zastosowania opraw równoważnych należy przesłać obliczenia fotometryczne wraz z plikiem wsadowym umożliwiającym odczytanie parametrów oświetleniowych w programie komputerowym (np. Dialux). Zamawiający nie ogranicza w ten sposób konkurencji, a jedynie określa dolny warunek brzegowy dla parametrów oprawy spełniającej wymogi Zamówienia.

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Do załącznika nr 1 (kosztorys ofertowy robót budowlanych) dodaje się kolejne pozycje o następujących numerach .

lp	Opis i wyliczenia	J m	ilość	Cena jednostkowa	Wartość
40	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wycinka krzewów	ha	0,01		
41	Projekt organizacji ruchu wraz znakami	kpl	1		
42	Humusowanie i obsianie terenu trawą	m2	400		
43	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni tłuczniowej	mb	1000		
44	Rozbiórka i odtworzenie poboczy gruntowych	mb	500		
45	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonu	mb	25		

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.