

ziemne w odległości Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 772 25 24, fax (75) 772 25 19

Dział Techniczny
tel. (75) 772 25 31
fax (75) 772 23 76

**PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH
TRAKT
SĘDZISŁAW 50
58-410 MARCISZÓW**

Wasz znak:

Nasz znak: **ZG-TT/RW/UZG/104403-2011**

Zgorzelec, 27.10.2011

Dot.: opinia do projektu przebudowy chodnika zawieszono na potoku Jedlica przy ul. Kowalskiej w Kowarach

W załączeniu przesyłam opinie odnośnie projektu przebudowy chodnika jw. z następującymi uwagami:

1. W obrębie opracowania projektowego zlokalizowana sieć gazowa niskiego ciśnienia, której przebiegi na dołączonym planie zagospodarowania zaznaczono kolorem:
 - żółtym – czynna sieć gazowa niskiego $d_n 160$ PE,
 - brązowym – sieć gazowa wyłączone z eksploatacji DN 100 stal.
2. Na planie sytuacyjnym nr 1 oraz 2 występuje kolizja z nieczynnym gazociągami DN 100 stal. Kolidujący gazociąg należy zdemontować pod nadzorem służb eksploatacyjnych Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze. Zakres oraz sposób usunięcia nieczynnego odcinka gazociągu należy uzgodnić z kierownikiem RDG Jelenia Góra.
3. Prace ziemne w odległości 0,5 m od istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
4. Przy wykonaniu prac nawierzchniowych wymaga się aby odległość w pionie między górną ścianką rury, a poziomem nawierzchni wynosiła nie mniej niż 0,8 m.
5. Istniejące uliczne skrzynki gazowe należy wyregulować do projektowanej niwelety ulicy. Nadzór i odbiór tych prac zlecić do Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze.
6. Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową należy rozwiązać zgodnie z PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.
7. Należy zachować normatywne odległości poziome projektowanego uzbrojenia technicznego od istniejącej sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. nr 97, poz. 1055].
8. W przypadku uszkodzenia urządzeń gazowych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z inwestorem.
9. W czasie realizacji inwestycji wykonawca powinien dopilnować właściwej organizacji robót budowlanych w celu ochrony i prawidłowego zabezpieczenia przedmiotowych gazociągów.
10. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na załączonej mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.
11. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze ul. Lubańska 23 z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Otrzymują:

1. Adresat + mapy
2. TJ – Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze
3. TTb a/a

**DECYZJA NR
609/11
POZWOLENIE NA BUDOWĘ**

**KIEROWNIK
Dział Techniczny
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Jerzy Swinaj Jarosław Wawrzaszek
uprawnienia budowlane w specjalności
instrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń. Nr uprawnień 79/DOŚ/10
Nr ewidencyjny DOŚ/BO/0443/10



Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dsgaz.pl
Kapitał Zakładowy: 655 063 000 zł, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec: Bank Handlowy w Warszawie SA 55 1030 1508 0000 0005 0503 2004